



FICHE TECHNIQUE DE SUIVI DE L'INSTALLATION DES EXTINCTEURS

Réf : EN.MEX
Indice D
Emetteur : VC/TC
Date : 05/11/2025

Nom du client : GÎTE SAINT PROUANT

Adresse : Grammont

85110 SAINT PROUANT

Date visite : 07/08/2025

Interlocuteur : Mme GIRAUD Laurence

Technicien : SORIN Freddy

Courriel : p.giraud@g-ladalle.net

N° d'intervention : 43082

N 4

Année du Certificat N4

Tél :

Non

PAGE

1

Emplacement	Précision	N°	Type	Marque	Année de fab.	Année de rempl.	V	R	M	E	D	N	J	S	P	Observations
Gîte		1	EP6A	DESAUTE L	2018	2028	X						X	X		
Cuisine		2	NC2	DESAUTE L	2018	2028	X						X	X		

Mise en conformité de votre établissement selon les référentiels techniques et Normes :

- Code du travail décret 2008-244 du 7/03/2008 Art. R4227-28 à 33

- Règle d'installation des extincteurs mobiles de l'APSAD R4

- NF S61-919 : Maintenance des extincteurs d'incendie portatifs

- NF S61-922 : Activités de service relatives à la maintenance des extincteurs portatifs, mobiles et fixes

V : Vérification Anuelle / R : Recharge / M.A : Maintenance Additionnelle / E.S : Echange Standard / D : Révision décennale

N : Neuf / J : Joint / S : Scellé / P : Pièce

Intervention N° 43082 du 07 août 2025



SYNTHESE DE L'INTERVENTION

Réf : EN.MEX
Indice C
Emetteur : VC/TC
Date : 05/11/2025

Nom du client : GÎTE SAINT PROUANT

Adresse : Grammont

85110 SAINT PROUANT

Date visite : 07/08/2025

Interlocuteur : Mme GIRAUD Laurence

Technicien : SORIN Freddy

Courriel : p.giraud@g-ladalle.net

N° d'intervention : 43082

Tél :

PAGE

1

Maintenance Extincteur 2025	Total par type	V	R	M.A	E.S	D	N	J	S
Extincteur 6l eau + additif AB A	1	1	0	0	0	0	0	1	1
Extincteur dioxyde de carbone 2kg - A	1	1	0	0	0	0	0	1	1
Nombre d'extincteurs	2								

V : Vérification Annuelle / R : Recharge / M.A : Maintenance Additionnelle / E.S : Echange Standard / D : Révision décennale / N : Neuf / J : Joint / S : Scellé

Maintenance Annuelle RIA 2025	0	Maintenance Corrective	0
Maintenance Trimestrielle de l'installation			
Maintenance Quinquennale de l'installation			
Maintenance Décennale de l'installation			

Maintenance Annuelle DESENFUMAGE 2025	0	Maintenance Corrective	0
---------------------------------------	---	------------------------	---

Maintenance Annuelle BAES 2025	0	Maintenance Corrective	0
--------------------------------	---	------------------------	---

Maintenance Annuelle ALARME 2025	0	Maintenance Corrective	0
----------------------------------	---	------------------------	---

Maintenance Annuelle PORTE R.F. 2025	0	Maintenance Corrective	0
--------------------------------------	---	------------------------	---

Devoir de conseil	
Plans en place, fixés et à jour	NON
Registre de sécurité présent et à jour	NON
Site aux normes code du travail	OUI
Signalisation spécifique en place	OUI
Site aux normes APSAD R4	NON
Site aux normes APSAD R5	NON